



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or 

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

009991-TSE-01/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

05.05.2016

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

12.05.2017

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

SERVO-MATİK ELEKTRONİK SİS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ORTABAYIR MAH. DEREBOYU CAD. NO:110 GÜLTEPE KAĞITHANE
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

SERVO-MATİK ELEKTRONİK SİST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

ORTABAYIR MAH. DEREBOYU CAD. NO:110 GÜLTEPE KAĞITHANE
İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

009991-TSE-01/01

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK


NETPRO

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 60335-1 / Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan
elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar / 27.12.2012

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

-NETPRO-SVR 104-3 MODEL, GİRİŞ GERİLİMİ:275-450 V AC, 50 Hz, ÇIKIŞ GERİLİMİ:400 V AC, GİRİŞ AKIMI: 3 x 170-110 A, ÇIKIŞ AKIMI:3 x 124 A, 100 kVA, IPX0, I SINIFI, STATİK TİP GERİLİM REGÜLATÖRÜ (ÜÇ FAZLI)
-SERVO-REG 104-3 MODEL, GİRİŞ GERİLİMİ:275-450 V AC, 50 Hz, ÇIKIŞ GERİLİMİ:400 V AC, GİRİŞ AKIMI: 3 x 170-110 A, ÇIKIŞ AKIMI:3 x 124 A, 100 kVA, IPX0, I SINIFI, SERVO TİP GERİLİM REGÜLATÖRÜ (ÜÇ FAZLI)
-NETPRO-SVR 153-3 MODEL, GİRİŞ GERİLİMİ:275-450 V AC, 50 Hz, ÇIKIŞ GERİLİMİ:400 V AC, GİRİŞ AKIMI: 3 x 26-17 A, ÇIKIŞ AKIMI:3 x 19 A, 15 kVA, IPX0, I SINIFI, STATİK TİP GERİLİM REGÜLATÖRÜ (ÜÇ FAZLI)
-SERVO-REG 153-3 MODEL, GİRİŞ GERİLİMİ:275-450 V AC, 50 Hz, ÇIKIŞ GERİLİMİ:400 V AC, GİRİŞ AKIMI: 3 x 26-17 A, ÇIKIŞ AKIMI:3 x 19 A, 15 kVA, IPX0, I SINIFI, SERVO TİP GERİLİM REGÜLATÖRÜ (ÜÇ FAZLI)
-NETPRO-SVR 153-1 MODEL, GİRİŞ GERİLİMİ:160-250 V AC, 50 Hz, ÇIKIŞ GERİLİMİ:230 V AC, GİRİŞ AKIMI: 77



17/05/2016

GÜRSEL ERATAK
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ
MÜDÜRÜ



*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312 416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27 - Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr - web : www.tse.org.tr




TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (009991-TSE-01/02nolu belge devamı) : SERVO-MATİK ELEKTRONİK SİS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60335-1 / Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde
kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar / 27.12.2012

-50 A, ÇIKIŞ AKIMI:56 A, 15 kVA, IPX0, I SINIFI, STATİK TİP GERİLİM REGÜLATÖRÜ (MONAFAZE)
-SERVO-REG 153-1 MODEL, GİRİŞ GERİLİMİ:160-250 V AC, 50 Hz, ÇIKIŞ GERİLİMİ:230 V AC, GİRİŞ AKIMI: 77-
50 A, ÇIKIŞ AKIMI:56 A, 15 kVA, IPX0, I SINIFI, SERVO TİP GERİLİM REGÜLATÖRÜ (MONAFAZE)



17/05/2016

GÜRSEL ERATAK
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr