



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or TSE

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	009991-TSE-01/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	05.05.2016
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	12.05.2020
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	SERVO MATİK ELEKTRONİK SİST.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ORTABAYIR M. DEREBOYU C. NO:110 /112 ŞİŞLİ İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	SERVO-MATİK ELEKTRONİK SİST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ORTABAYIR MAH. DEREBOYU CAD. NO:110 GÜLTEPE KAĞITHANE İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	009991-TSE-01/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	NETPRO
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 60335-1 / 27.12.2012 -- TS EN 60335-1/A11 / 16.02.2015
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	



-NETPRO-SVR 104-3 MODEL, GİRİŞ GERİLİMİ:275-450 V AC, 50 Hz, ÇIKIŞ GERİLİMİ:400 V AC, GİRİŞ AKIMI: 3 x 170-110 A, ÇIKIŞ AKIMI:3 x 124 A, 100 kVA, IPX0, I SINIFI, STATİK TİP GERİLİM REGÜLATÖRÜ (ÜÇ FAZLI)
-SERVO-REG 104-3 MODEL, GİRİŞ GERİLİMİ:275-450 V AC, 50 Hz, ÇIKIŞ GERİLİMİ:400 V AC, GİRİŞ AKIMI: 3 x 170-110 A, ÇIKIŞ AKIMI:3 x 124 A, 100 kVA, IPX0, I SINIFI, SERVO TİP GERİLİM REGÜLATÖRÜ (ÜÇ FAZLI)
-NETPRO-SVR 153-3 MODEL, GİRİŞ GERİLİMİ:275-450 V AC, 50 Hz, ÇIKIŞ GERİLİMİ:400 V AC, GİRİŞ AKIMI: 3 x 26-17 A, ÇIKIŞ AKIMI:3 x 19 A, 15 kVA, IPX0, I SINIFI, STATİK TİP GERİLİM REGÜLATÖRÜ (ÜÇ FAZLI)
-SERVO-REG 153-3 MODEL, GİRİŞ GERİLİMİ:275-450 V AC, 50 Hz, ÇIKIŞ GERİLİMİ:400 V AC, GİRİŞ AKIMI: 3 x 26-17 A, ÇIKIŞ AKIMI:3 x 19 A, 15 kVA, IPX0, I SINIFI, SERVO TİP GERİLİM REGÜLATÖRÜ (ÜÇ FAZLI)
-NETPRO-SVR 153-1 MODEL, GİRİŞ GERİLİMİ:160-250 V AC, 50 Hz, ÇIKIŞ GERİLİMİ:230 V AC, GİRİŞ AKIMI: 77-50 A, ÇIKIŞ AKIMI:56 A, 15 kVA, IPX0, I SINIFI, STATİK TİP GERİLİM REGÜLATÖRÜ (MONAFAZE)
-SERVO-REG 153-1 MODEL, GİRİŞ GERİLİMİ:160-250 V AC, 50 Hz, ÇIKIŞ GERİLİMİ:230 V AC, GİRİŞ AKIMI: 77-50 A, ÇIKIŞ AKIMI:56 A, 15 kVA, IPX0, I SINIFI, SERVO TİP GERİLİM REGÜLATÖRÜ (MONAFAZE)

e-imzalı/e-signed

06.05.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
GÜRSEL ERATAK
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

